



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00274

№ ПС 00650

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Индивидуальный предприниматель Скребнев Сергей Анатольевич  
Адрес: 143444, МО, Красногорский р-н, Красногорск, ул. Чапаева 73-2.  
ОГРН 317502400024898, ИНН 770965013558,  
Телефон: 8(915)388-67-09, e-mail: gibkiikamen@bk.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Индивидуальный предприниматель Скребнев Сергей Анатольевич  
Адрес: 143444, МО, Красногорский р-н, Красногорск, ул. Чапаева 73-2.  
ОГРН 317502400024898, ИНН 770965013558.  
Телефон: 8(915) 388-67-09, e-mail: gibkiikamen@bk.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью  
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия  
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.  
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Материалы отделочные: "Гибкий камень", "Гибкий мрамор", "Гибкая  
штукатурка" типов: обои, блоки, плитка, листы с маркировкой ТПК "Гибкий  
камень" (Торгово-промышленная компания "Гибкий камень"), выпускаемые  
по ТУ 23.70.12.001-0113083262-2017. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов,  
стандартов организаций, сводов  
правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям, которых  
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Группа горючести – Г1. ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость». Группа воспламеняемости – В1, ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.18, п. 4.20. Группа дымообразующей способности – Д1, Группа токсичности продуктов горения – Т1.

код ОКПД2  
23.70.12.

код ТН ВЭД

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00373/ЕМ-16 от 05.09.2018 года.  
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью  
«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные  
заявителем в орган по сертификации  
в качестве доказательств  
соответствия продукции)

ТУ 23.70.12.001-0113083262-2017, сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ ST.RU.0001.P40981 от 20.08.2018 года, выдан ОС ООО «Гарантия  
Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.09.2018 г. по 04.09.2021 г.

Руководитель

(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

